

**ЈП "ГАС-РУМА"**  
**ЈНА 136**  
**22400 РУМА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК "МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА"**  
**БРОЈ:34/1.1.7.7**  
**ДАТУМ: 21.08.2019.**

**ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН "МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА" БРОЈ 34/1.1.7.**

На основу члана 63. ЗЈН, Наручилац врши измене конкурсне документације за отворени поступак ЈН "Мерно регулациона опрема" бр.34/1.1.7. на начин који следи:

- На страни 10, у оквиру Партије бр.1 и техничких карактеристика дволинијске мерно регулационе станице, мења се **први** пасус и то на начин који следи:

**Првобитно:**

"За све три дволинијска станице је потребно:

У делу за регулацију притиска гаса станицу треба направити са два филтера, кратком везом и две регулационе линије, радном и резервном линијом. Испред и иза сваког филтера се уграђују гасне славине. У сваку линију се уграђује следећа опрема: гасна славина на улазу, регулатор притиска гаса са уграђеним сигурносно брзо затварајућим (блок) вентилом, одушни вентил сигурности и гасна славина на излазу.."

**Мења се на начин:**

"За све три дволинијска станице је потребно:

У делу за регулацију притиска гаса станицу треба направити са два филтера и дверегулационе линије, радном и резервном линијом. У сваку линију се уграђује следећа опрема: гасна славина на улазу, регулатор притиска гаса са уграђеним сигурносно брзо затварајућим (блок) вентилом, одушни вентил сигурности и гасна славина на излазу."